

List technických údajů k výrobku: Nebytové ventilační zařízení podle nařízení (EU) č. 1253/2014

		LTM dezent 800 eco KE GIT
		190705
Výrobce		tecalor
Typ větracího přístroje		NWLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahl geregelt
Druh rekuperace tepla		anderes
Stupeň změny teploty rekuperace tepla	%	83,7
Jmenovitý průtok vzduchu NWLA	m ³ /s	0,150
Skutečný elektrický příkon	kW	0,335
SVLint	W/(m ³ /s)	942
Rychlost náběhového proudění při návrhovém průtoku vzduchu	m/s	0,86
Jmenovitý vnější tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Vnitřní pokles tlaku součástí ventilace ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	225
Statická účinnost používaných ventilátorů podle nařízení (EU) č. 327/2011	%	40,95
Maximální míra vnitřní netěsnosti obousměrných ventilačních zařízení	%	9,23
Maximální míra vnější netěsnosti skříňové ventilačního zařízení	%	5,2
Energetické vlastnosti, přednostně klasifikace energie, filtrů (údaj o vypočtené roční spotřebě energie)	kWh	60,2
Indikátor výměny filtru		x
Hladina akustického výkonu skříňové LWA u NWLA označených pro použití v budovách	dB	40