

**Toote andmeleht: Mitte-eluruumide ventilatsiooniseadmed (EL) määruse nr 1253/2014 järgi**

|                                                                                                     |                       | <b>LTM dezent 800 eco GIT</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                     |                       | 190691                        |
| Tootja                                                                                              |                       | tecalor                       |
| Ventilatsiooniseadme tüüp                                                                           |                       | NWLA, Zwei Richtungen         |
| Ajami liik                                                                                          |                       | Drehzahlgergelt               |
| Soojustagastuse viis                                                                                |                       | anderes                       |
| Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär                                                           | %                     | 83,7                          |
| NWLA õhuhulga nimivool                                                                              | m <sup>3</sup> /s     | 0,156                         |
| Tegelik elektri sisendvõimsus                                                                       | kW                    | 0,331                         |
| SVLint                                                                                              | W/(m <sup>3</sup> /s) | 842                           |
| Sissetuleva õhu kiirus projekteeritud õhuvooluhulga juures                                          | m/s                   | 0,86                          |
| Nominaalne välisrõhk ( $\Delta p_{s,ext}$ )                                                         | Pa                    | 50                            |
| Ventilatsioonikomponentide siserõhu langus ( $\Delta p_{s,int}$ )                                   | Pa                    | 205                           |
| Kasutatavate ventilaatorite staatiline kasutegur vastavalt määrusele (EL) nr 327/2011.              | %                     | 40,70                         |
| Kahesuunalise ventilatsioonisüsteemi maksimaalne sisemine õhulekke määr                             | %                     | 7,1                           |
| Maksimaalne välisõhu lekke määr korpuse ventilatsioonisüsteemis                                     | %                     | 4                             |
| Energeetilised omadused, eelistatud energiaaste, filter (andmed arvutatud aastas energiakulu järgi) | kWh                   | 62,8                          |
| Filtrivahetuse näidik                                                                               |                       | x                             |
| Hoone helivõimsuse tase LWA kasutamiseks NWLAga märgistatud hoonete puhul                           | dB                    | 40                            |