

Toote andmeleht: Mitte-eluruumide ventilatsiooniseadmed (EL) määruse nr 1253/2014 järgi

		LTM dezent 800 topline KEL GIT
		190701
Tootja		tecalor
Ventilatsiooniseadme tüüp		NWLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		anderes
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	83,7
NWLA õhuhulga nimivool	m ³ /s	0,156
Tegelik elektri sisendvõimsus	kW	0,331
SVLint	W/(m ³ /s)	842
Sissetuleva õhu kiirus projekteeritud õhuvooluhulga juures	m/s	0,86
Nominaalne välisrõhk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Ventilatsioonikomponentide siserõhu langus ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Kasutatavate ventilaatorite staatiline kasutegur vastavalt määrusele (EL) nr 327/2011.	%	40,70
Kahesuunalise ventilatsioonisüsteemi maksimaalne sisemine õhulekke määr	%	7,1
Maksimaalne välisõhu lekke määr korpuse ventilatsioonisüsteemis	%	4
Energeetilised omadused, eelistatud energiaaste, filter (andmed arvutatud aastas energiakulu järgi)	kWh	62,8
Filtrivahetuse näidik		x
Hoone helivõimsuse tase LWA kasutamiseks NWLAga märgistatud hoonete puhul	dB	40