

Toote andmeleht: Mitte-eluruumide ventilatsiooniseadmed (EL) määruse nr 1253/2014 järgi

		LTM dezent 800 topline KE GIT
		190707
Tootja		tecalor
Ventilatsiooniseadme tüüp		NWLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		anderes
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	83,7
NWLA õhuhulga nimivool	m ³ /s	0,150
Tegelik elektri sisendvõimsus	kW	0,335
SVLint	W/(m ³ /s)	942
Sissetuleva õhu kiirus projekteeritud õhuvooluhulga juures	m/s	0,86
Nominaalne välisrõhk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Ventilatsioonikomponentide siserõhu langus ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	225
Kasutatavate ventilaatorite staatiline kasutegur vastavalt määrusele (EL) nr 327/2011.	%	40,95
Kahesuunalise ventilatsioonisüsteemi maksimaalne sisemine õhulekke määr	%	9,23
Maksimaalne välisõhu lekke määr korpuse ventilatsioonisüsteemis	%	5,2
Energeetilised omadused, eelistatud energiaaste, filter (andmed arvutatud aastas energiakulu järgi)	kWh	60,2
Filtrivahetuse näidik		x
Hoone helivõimsuse tase LWA kasutamiseks NWLAga märgistatud hoonete puhul	dB	40