

Gaminio specifikacija: Negyvenamųjų patalpų ventiliacijos įrenginiai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1253/2014

		LTM dezent 300 topline GIT
		190678
Gamintojas		tecalor
Modelis: ventiliacijos įrenginys		NWLA, Zwei Richtungen
Pavaros tipas		Drehzahlgergelt
Šilumos rekuperacijos būdas		anderes
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje	%	83,0
Nominalusis NWLA oro kiekis	m³/s	0,058
Faktinė elektros įėjimo galia	kW	0,151
SVLint	W/(m³/s)	1217
Įeinančio oro srauto greitis projektuojant oro tūrio srautą	m/s	0,72
Nominalus išorinis slėgis (Δps,ext)	Pa	50
Vėdinimo komponentų vidinio slėgio kritimas (Δps,int)	Pa	85
Naudojamų ventiliatorių statinis efektyvumas pagal Reglamentą (ES) Nr. 327/2011	%	33,85
Didžiausias dvikrypčių vėdinimo sistemų vidinio oro nuotėkio koeficientas	%	1,8
Vėdinimo sistemos korpuso didžiausias išorinio oro nuotėkio koeficientas	%	1,2
filtrų energetinės charakteristikos, pageidautina energinė klasė (informacija apie apskaičiuotas metines energijos sąnaudas)	kWh	12,5
Filtrų keitimo rodinys		x
Korpuso garso galios lygis LWA, skirtas NWLA, naudojant NWLA pažymėtuose pastatuose	dB	39