

Informačný list výrobku: Vetracie prístroje pre nebytové priestory podľa nariadenia (EÚ) č. 1253/2014

		LTM dezent 800 topline KE KZA
		190710
Výrobca		tecalor
Typ vetracej jednotky		NWLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahl geregelt
Druh rekuperácie tepla		anderes
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	83,7
Menovitý objemový prietok vzduchu v NWLA prístrojoch	m ³ /s	0,150
Skutočný elektrický príkon	kW	0,335
SVLint	W/(m ³ /s)	942
Čelná rýchlosť pri dimenzovanom objemovom prietoku vzduchu	m/s	0,86
Menovitý vonkajší tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Vnútny pokles tlaku vetracích komponentov ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	225
Statická účinnosť ventilátorov používaných podľa nariadenia (EÚ) č. 327/2011	%	40,95
Vnútna najvyššia kvóta unikajúceho vzduchu dvojsmerných vetracích prístrojov	%	9,23
Vonkajšia najvyššia miera unikajúceho vzduchu z telesa vetracieho prístroja	%	5,2
Energetické vlastnosti, prednostné energetické odstupňovanie, filter (údaj o vypočítanej ročnej spotrebe energie)	kWh	60,2
Zobrazenie výmeny filtra		x
Hladina akustického výkonu LWA telesa NWLA prístrojov s označením na použitie v budovách	dB	40