

Proizvodni podatkovni list: Prezračevalna naprava nebivalnih prostorov v skladu z Uredbo (EU) št. 1253/2014

		LTM dezent 300 topline GIT
		190678
Proizvajalec		tecalor
Tip prezračevalne naprave		NWLA, Zwei Richtungen
Vrsta pogona		Drehzahlgeregelt
Vrsta rekuperacije toplote		anderes
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	83,0
Nazivni volumski pretok zraka naprave NWLA	m ³ /s	0,058
Dejanska električna vhodna moč	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Hitrost dotekanja zraka pri načrtovanem volumskem pretoku zraka	m/s	0,72
Nazivni zunanji tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Notranji padec tlaka prezračevalnih komponent ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statični izkoristek ventilatorjev, uporabljenih v skladu z Uredbo (EU) št. 327/2011	%	33,85
Interni največji delež uhajanja zraka pri dvosmernih prezračevalnih sistemih	%	1,8
Zunanja najvišja stopnja uhajanja za ohišje prezračevalnega sistema	%	1,2
Energetske značilnosti, po možnosti energijska ocena filtrov (podatki o izračunani letni porabi energije)	kWh	12,5
Prikaz zamenjave filtra		x
Raven zvočne moči ohišja LWA za NWLA z oznako za uporabo v stavbah	dB	39